Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Суми № С-1488 від 28 серпня 2026 року

Відповідно до договору від «____» _____20___ року № **типовий договір**, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»** *майстер СЕ ВБГО Кондратенко М.А., слюсар: Феденко В.Г.,Губатенко В.Ю.,Гоженко Ю.А.,Кіптенко І.І.*
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку**№ 76 ,вул.,Псільська,м.Суми**

За результатами обстеження*: виявлено* ,*не виявлено*/недоліки (потрібне підкреслити)..

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків)

1) *Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування.*
2) *Відсутні акти перевірок та прочищення димовентканалів.*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____ ,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:_____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання.
Надати акти перевірок та прочищення димовентканалів.Забезпечити фарбування газопроводу.Були усунуті витоки газу:кран Ду20-2 шт.,муфтове з'єднання Ду20-2 шт.Проведено випробування на щільність газових мереж тиском Р=500 мм водяного стовпа протягом 5 хв.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Кондратенко М.А.	28.08.2026	_____	_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
Феденко В.Г.	Гоженко Ю.А.		
Кіптенко І.І.	Губатенко В.Ю.		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)