Додаток №3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Пустовійтівка
м. Ромни № Р-494 від «02» 09 2026 року
4 пров. Центральний, 2

Відповідно до договору від «____» ________20___ року № **типовий договір**, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»** слюсар СВ ВБСГ Симоненко Н.А. слюсарі Менар О.Г. Клименко О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №2 пров. 4 Центральний, 2 с. Пустовійтівка

За результатами обстеження: не виявлено/**виявлено недоліки** (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній акт перевірки по прочищенню димовентканалів
2) Газопровід потребує очищення від корозії і фарбування
3) ____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ______________,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ______________,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Надати акт перевірки по прочищенню димовентканалів. Здійснити очищення від корозії і фарбування газопроводу. Були усунуті витоки газу по крану ду 20-ти, по різьбовому з'єднанню ду.4. Було проведено випробування на щільність газопроводу під тиском Р=800 мм вод ст протягом 5 хвилин.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ______________

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678828451

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Симоненко Н.А.	02.09.2026		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)