

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Путивль

№ К-623

від «13» жовтня 2026 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер СЕ ВБГО Білка А.М. слюсар Рижов О.І. слюсар Гурин С.О.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38 пр. Іоанна Путивльського м.Путивль

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

1) Газопроводи потребують очищення від корозії і часткового фарбування.

2) Відсутні акти перевірок та прочищення димовентканалів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Проведено випробування на щільність газових мереж тиском $P=500\text{мм.водяного стовба}$ протягом 5 хвилин. Були усунуті витіки газу: кран Ду20-1шт; контрогайка Ду20-2шт; муфта Ду15-2шт; контрогайка Ду15-10шт; кран Ду15-3шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Білка А.М. Рижов13.10.2026/

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)