

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ -Р- 485

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Лебедин вул. Холодноярська 14 № _____ від « 15 » 10 20 26 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » 20 ____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Сучасна фірма ТОВ "Газорозподільчі мережі України" Майстер слесби ВБГО Терегеря В.О. Слюсарі: Серов С.П., Бабечь Д.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки вент. каналів
- 2) Потребує фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Забезпечити очищення від корозії і фарбування. Були усунуті витіски газу
Кран фу 40-тист, Кран фу 20-3ст, Згін фу 20-3ст, Було перевірено випробу-
вання на цілісність тиском Р-500 мм. Ворст. на дні тиску 0,1мм. за 5хв.
Нарахти акти перевірки вент. каналів.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Терегеря В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

15.10.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)